



Grundbottenbesiktning

2022-07-01

Projekt: Digernäs 2:11

Urschaktning visar matjord 20 cm därefter hård stenig morän cm 40 cm, och därefter övergång till skifferberg på ca 80cm djup. Mycket lämpligt att bygga upp krossbädd på. Radon skelett är att rekommendera.

Närvarande var Jonas tomtägare, samt Morgan Olsson och Jonas Green från Gmarkteknik Ab

Morgan Olsson 070-3439597